RECHEN

PH MESSUNG
PROBEENTNAHME

EINLAUFPUMPWERK

KORB-
RECHEN

DN 100
DN 100
DN 100

LCA

KY

M

NOTUBERLAUF

CONTAINER

SAND- UND FETTFANG

DN 50
DN 50

DN 80

DN 32
DN 32
DN 80

GEBLÄSE

HS

M

DN 250

STRASSEN- UND
SANITÄR- ABW.

DN 100 TRÜBWASSER
DN 100 TRÜBWASSER

Q_{max} = 75m³/h
DN 250

LCA (ELEKTRODE)

BELEBUNGSBECKEN I

VERTEILER

M

DN 250 Q_{max}=112.5m³/h
DN 250

O_2

M

M

DN 90

Q_{max}=112.5m³/h

BELEBUNGSBECKEN II

DN 250

DN 300

DN 250

O_2

M

M

DN 80

HS

GEBLÄSE

DN 80

M

DN 80

HS

BIO DENITRO
PROGRAM

DN 250

TRÜBWASSER DN 150

RÜCKLAUFSCHLAMM DN 125

SCHLAMMSPEICHER

DN 100

DN 150

DN 100 Q_{max}=37.5m³/h ÜBERSCHUSSSCHLAMM

KY

LCA

NACHKLÄRBECKEN
(DORTMUNDBRUNNEN)

KY

KY

IDM MESSUNG
PH MESSUNG
PROBEENTNAHME

DN 250

DN 250
Q_{max}= 75m³/h

Anerkannt
Bad Münstereifel, den 21. DEZ. 1999
Der Stadtdirektor
i.A.

		D	
		C	
		B	
		A	
Krüger Hölter	Krüger-Hölter Wassertechnik GmbH, Maxhütte-Str. 29A, D-6582 Friedrichsdorf 1, Telefon: 06172/75061	ISO-E	Sign. / Datum
		Gezeichnet	LD. / 1999.12.13
		Geprüft	
Kläranlage Wald		Maßstab:	
		Projekt. Nr. 890190	
R + I Fliessbild		Zeichn. Nr.	
		1.890190.M013	

CADFILE : WALD.PI.DORT DIRECTORY : DEUTSCHLAND