

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	FRIEDRICHSRUH
Haltung:	5515113	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515113	Durchmesser :	500/500	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515114	Videoband-Nr.:	1193	Baujahr:	1974
Länge:	33.9	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	27.01.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515113

05:24:16	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	Stutzen KATE Verpressung
08:55:11	2.4 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
08:55:21	2.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	
08:56:17	6.3 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen in Ordnung
08:56:37	6.8 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen in Ordnung
08:59:11	24.7 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:58:31	25.1 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:58:42	25.1 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:59:55	25.4 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:00:48	26.0 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen in Ordnung
09:01:49	32.8 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
09:01:57	32.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:02:37	33.9 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5515114

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	20.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1662	