

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5515110
Schacht-O: 5515110
Schacht-U: 5515111
Länge: 39.0
Datum : 27.01.2025
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 400/400
Videoband-Nr.: 1193
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : KLEVISCHER STRASSE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1965
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5515110

02:26:38	39.0 BCE XP	gSK5 Rohrende
04:26:06	37.7 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
02:24:55	27.3 BBC C	gSK4 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 2 Prozent 3-5 Uhr
02:24:42	27.3 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
02:24:32	27.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr Stutzen KATE Verpressung
02:24:24	27.3 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
05:23:13	24.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr Stutzen KATE Verpressung
05:23:04	24.1 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr
04:21:50	18.6 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
04:21:41	18.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr Stutzen KATE Verpressung
04:21:32	18.6 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
03:20:51	16.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
03:20:43	16.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr
02:59:09	7.3 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr
02:59:01	7.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
02:58:52	7.3 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
06:18:05	3.7 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 1-5 Uhr
09:27:32	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

5515111

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 2
Rangfolge: 646

19.1.2026