

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	PETER-SIMONS-STRASSE
Haltung:	5515047	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515047	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515048	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1963
Länge:	29.1	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	20.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515047

11:17	29.1 BCE XP	gSK5Rohrende	
10:37	27.4 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
10:28	27.4 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
09:43	22.8 BAO --	gSK1Boden sichtbar 12 Uhr	
09:35	22.8 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:27	22.8 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:08	15.0 BAO	gSK1Boden sichtbar 10 Uhr	
07:48	15.0 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
07:39	15.0 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
07:03	13.9 BAO	gSK1Boden sichtbar 10 Uhr	
06:44	13.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 7 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:36	13.9 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
05:49	10.2 BAO	gSK1Boden sichtbar 2 Uhr	
05:30	10.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:22	10.2 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:02	2.1 BAO	gSK1Boden sichtbar 2 Uhr	
03:37	2.1 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:29	2.1 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
02:55	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang	

5515048

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	22.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 249	