

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	PETER-SIMONS-STRASSE
Haltung:	5515232	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515232	Durchmesser :	500/500	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515225	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1963
Länge:	31.4	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	20.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515232

02:01:58	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang
04:02:13	0.7 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
06:02:52	5.7 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
06:03:07	5.7 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
02:04:02	10.0 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
02:04:11	10.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
02:04:20	10.0 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr
02:04:38	10.0 BAO	ISK1 Boden sichtbar 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

04:46:12	23.4 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
04:46:20	23.4 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
04:46:55	24.7 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
04:47:02	24.7 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

04:48:10	31.4 BAI Z -	ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
04:48:18	31.4 BCE XP	ISK5 Rohrende

5515225

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 674	