

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
 Haltung: 5614206A  
 Schacht-O: 5614206  
 Schacht-U: 5614227  
 Länge: 53.8  
 Datum : 17.01.2017  
 U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-G  
 Rohrform : EI Ei  
 Durchmesser : 300/450  
 Videoband-Nr.: 946  
 U-Richtung : gegen  
 Firma: M. Tschannen  
 Bemerkung:

Straße : URSULINENSTRAßE  
 Material: B-L Betonrohr mit Liner  
 Eigentum: 1  
 Baujahr: 1930  
 Wetter : kein Niede  
 Inspekteur: M. Tschannen  
 Maßstab : 1:500

5614206

## Schachtanbindung Handlaminat

02:38:10 53.8 BCE XP gSK5 Endknoten, Rohrende  
 02:38:00 53.8 BDB gSK5 Allgemeine Anmerkung.

02:37:50 39.8 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

02:37:40 31.0 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 8 Uhr  
 02:37:30 30.6 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 9 Uhr  
 02:37:20 30.6 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 9 Uhr

Stutzen KATE Verpressung versuchen

02:37:10 25.9 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 1 Uhr  
 02:37:00 25.9 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 1 Uhr

02:36:50 17.7 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr  
 02:36:40 17.7 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr

02:36:30 11.2 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr  
 02:36:20 11.2 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 1 Uhr

02:36:10 5.8 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr  
 02:36:00 5.8 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr

02:35:50 2.0 BCB Z gSK5 Punktuelle Reparatur 1 Uhr  
 02:35:40 2.0 BCA G A gSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 1 Uhr  
 02:35:30 0.0 BDB gSK5 Allgemeine Anmerkung.  
 02:35:20 0.0 BCD XP gSK5 Anfangsknoten Rohranfang

## Schachtanbindung Handlaminat

5614227

SK0 = Sofort  
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
 SK6 = nur TV

max. SK: 5  
 Rangfolge: 4463

3.2.2026