

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 6010214
Schacht-O: 6010214
Schacht-U: 6010215
Länge: 46.1
Datum : 03.11.2021
U.-Grund:

Ort : Flammersheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 600/600
Videoband-Nr.: 1075
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : IN DER COMME
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1960
Wetter : Regen
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:1000

6010214

03:55:20 46.1 BCE XP gSK5 Rohrende
03:54:54 44.8 BAO gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr
03:54:48 44.8 BAF B A gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr
03:54:38 44.8 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
03:54:29 44.8 BCA C A gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Kurzliner ganze Rohrlänge ca. Station 1,8m bis 2,8m in FR

03:27:36 2.8 BAB B A gSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensende 12 Uhr
03:07:06 2.0 BAB B A gSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr
03:06:49 2.0 BAO gSK1 Boden sichtbar 12 Uhr
03:06:40 2.0 BAF B A gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr
03:06:31 2.0 BAH C gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:06:22 2.0 BCA E A gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
03:05:55 0.0 BCD XP gSK5 Rohranfang

Stutzen KATE Verpressung

6010215

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 716

28.1.2026