

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 1 -

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Liegenschaften der Stadt Düren**

LV: **Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen**

## Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

## Leistungsverzeichnis Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

### Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

#### Gegenstand des Vertrages

Die Stadt Düren beabsichtigt die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen instandhalten, dokumentieren und kennzeichnen zu lassen.

Die Instandhaltung gemäß DIN 31051 umfasst

- Wartung
- Inspektion/Prüfung
- Instandsetzung und
- Verbesserung.

Der Vertrag beginnt nach Unterzeichnung des schriftlichen Auftrages zum 01. Januar 2027 und wird zunächst für die Dauer von 2 Jahren geschlossen. Er kann zweimal um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden, sofern er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten zum jeweiligen Vertragsende schriftlich gekündigt wird. Die maximale Vertragslaufzeit beträgt 4 Jahre und endet spätestens am 31.12.2030 ohne ein Kündigungsschreiben. Eine vorzeitige Kündigung (vor Ablauf der ersten zwei Jahre) ist nur aus einem wichtigen Grund möglich. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn der Auftragnehmer seine Vertragspflicht wiederholt schuldhaft oder grob fahrlässig verletzt.

Der EP (Einzelpreis) und GP (Gesamtpreis) für die Prüfung/Wartung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gilt je Anlage und Wartungsjahr.

Sind Ergänzungen oder Änderungen zum Leistungsverzeichnis nach Ermessen des Bieters notwendig, so sind diese auf einem separaten Schreiben einzureichen. Änderungen/Streichungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind nicht zulässig.

#### Vergütung

Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur für die tatsächlich abgerufenen und nachweislich erbrachten Leistungen. Die Vergütung gemäß den Angebotspreisen ist - ausschließlich der Umsatzsteuer - für eine Laufzeit von 24 Monaten Festpreis. Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende Lohn, so können auf Verlangen jedes Vertragspartners die Angebotspreise maximal gemäß nachfolgender Preisgleitklausel angepasst werden:

$$K_n = K * (PA + PE * E_n/E)$$

Dabei bedeuten:

K = Vergütung - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot

$K_n$  = Neue Vergütung

PA = \_\_\_\_\_ = Allgemeinkostenanteil in Prozent

PE = \_\_\_\_\_ = Entgeltkostenanteil (PA + PE = 1) in Prozent

E = \_\_\_\_\_ €/Std. = Entgelt der maßgebenden Entgeltgruppe bei Vertragsangebot

$E_n$  = neues Entgelt der maßgebenden Entgeltgruppe

Eine Preisanpassung ist mindestens mit einer Frist von 3 Monaten vorher schriftlich anzukündigen. Die Angebotspreise enthalten alle Nebenkosten inkl. Fahrkosten und Lohnnebenkosten sowie die Kosten der zur Prüfung erforderlichen Werkzeuge, Messgeräte sowie Hilfsmittel.

## Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

### Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber (AG) oder ein von ihm beauftragter Dritter hat dem Auftragnehmer (AN) zur Durchführung seiner Leistung die vorhandenen Einrichtungen, Versorgungsanschlüsse und Betriebsstoffe (z. B. Strom, Wasser) kostenlos zur Verfügung zu stellen und Zutritt zu den Anlagen und Versorgungsanschlüssen zu verschaffen. Der AG gewährt dem AN die Mitbenutzung der sanitären Anlagen.

### Pflichten des Auftragnehmers

Die Instandhaltung hat unter Beachtung der aktuellen, anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen), den gesetzlichen Bestimmungen und Schutzvorschriften insbesondere den Unfallverhütungsvorschriften sowie der Arbeitsstätten- und Betriebssicherheitsverordnung zu erfolgen. Der AN ist verpflichtet, alle zur Durchführung der Wartung benötigten Hilfsmittel (z.B. Gerüste, Leiter, Werkzeuge, persönliche Schutzbekleidung, Schmier- und Reinigungsmaterial), zu stellen. Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Er hat mündliche Mitteilungen schriftlich zu bestätigen.

Die Arbeiten sind vom AN eigenverantwortlich und selbstständig unter Beachtung der im Hause des Auftraggebers geltenden Vorschriften zu erfüllen. Der AN hat die Leistung mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung (max. 50% der Gesamtleistung bezogen auf die Anzahl der zu wartenden Anlagen) mit schriftlicher Zustimmung des AG an Unterauftragnehmer übertragen.

Die Instandhaltungsarbeiten sind ausschließlich vor Ort durchzuführen.

Die Instandhaltung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen darf nur von Sachkundigen, von befähigten Personen im Sinne des § 14 BetrSichV mit gültiger Legitimation durchgeführt werden. Dies erfordert eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektrofachkraft, nachweisbare Erfahrung im Bereich der Instandhaltung und Prüfung von elektrischen Anlagen, Erfahrung in der Prüfung von Sicherheitsbeleuchtung innerhalb der letzten 12 Monate, sowie Kenntnisse über die aktuellen Normen, Richtlinie und Herstellerangaben. Aktuelle Aus- und Weiterbildungsnachweise sind für alle zum Einsatz kommenden Techniker nach Angebotsabgabe auf Anforderung für die interne Archivierung vorzulegen.

Werden im Zusammenhang mit der Instandhaltung Schäden an den Sicherheitsbeleuchtungsanlagen verursacht, hat der AN die Schäden unverzüglich sach- und fachgerecht zu beseitigen oder gegebenenfalls Ersatz zu leisten.

Der AN ist verpflichtet, die Anforderungen zur Sicherheit des AG und seiner Mitarbeiter einzuhalten und seine mit der Wahrnehmung der Leistung beauftragten Arbeitskräfte entsprechend zu unterweisen.

Der AN beaufsichtigt und bewahrt zu jedem Zeitpunkt seine mitgebrachten Mess- und Arbeitsmittel selbst auf.

Vom AN sind nur solche Prüfgeräte einzusetzen, die nach den aktuellen Vorschriften gebaut und geprüft wurden.

Der AN hat sicherzustellen, dass eine Verständigung in deutscher Sprache zumindest mit dem Aufsichtsführenden bzw. dessen Vertretung bei der Durchführung der Wartungsleistungen gewährleistet ist.

### Leistungsorte

Die zu beauftragende Instandhaltung soll an Liegenschaften der Stadt Düren (Fläche des Stadtgebiets einschließlich Stadtteile: 85 km²) stattfinden. Es handelt sich hierbei ggf. um:

- Verwaltungsgebäude
- Schulen
- Obdach
- Übergangswohnheim

## Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

- Jugendtreffs
- Kindertagesstätten
- Kultureinrichtungen
- Bürgerhaus
- Sport- und Mehrzweckhallen

Die Gebäude unterliegen einer dynamischen Entwicklung. Durch Umbaumaßnahmen, Neubauten und die Stilllegung von Flächen kann sich die Anzahl der zu prüfenden/wartenden Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ändern. Mehrere Objekte können erst nach Ablauf der Kündigungsfrist im Jahr 2028 aus dem vorherigen Vertragsverhältnis in die laufende Wartung aufgenommen werden. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistung zu den angebotenen Einheitspreisen.

Neue Objekte werden auf Wunsch des AG in diesen Wartungsvertrag einbezogen. Mit Erneuerung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Stilllegung, Änderung der Zuständigkeit oder Veräußerung können einzelne Objekte aus diesem Instandhaltungsvertrag herausgenommen werden. Der AG wird dem AN die Änderungen in Textform mitteilen.

### Leistungsabruf und Leistungsbeginn

Die Terminabsprache sowie die Einhaltung der gesetzlichen und normativen Wartungsfristen erfolgt in Eigenverantwortung durch den AN. Die Durchführung der Leistung ist mit dem AG (Ansprechpartner werden bei der Auftragsvergabe benannt) mindestens 14 Tage vor Ausführung abzustimmen. Die Wartungen sind innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeiten des AG (bei Schulgebäuden vorzugsweise in den Schulferien) durchzuführen. Die Arbeiten sind so zu organisieren, dass eine Einschränkung des Betriebsablaufs so gering wie möglich gehalten wird. Die Ausgabe von Schlüsseln oder elektronischen Zutrittsrechten werden dokumentiert und gegen Unterschrift überlassen. Das absolute Rauchverbot in allen städtischen Gebäuden ist unbedingt einzuhalten.

Zum Arbeitsende sind alle mitgebrachten Geräte, Hilfsmittel und Utensilien zusammenzutragen und vom AN mitzunehmen. Im Regelfall meldet sich das Personal des AN am Ende eines Einsatzes beim verantwortlichen Ansprechpartner des Wartungsobjekts. Alle überlassenen Schlüssel (physisch oder elektronisch) sind zurückzugeben. Sicherheitstechnisch relevante oder kritische Sachverhalte sind mitzuteilen.

### Leistungsumfang

Zur **Prüfung** zählen alle Maßnahmen, um den Ist-Zustand der Anlage festzustellen und zu beurteilen.

Die **Wartung** dient der weitestmöglichen Verzögerung des Abbaus eines Abnutzungsvorrats und damit der Wahrung eines Sollzustandes im Sinne der präventiven Instandhaltung.

#### Die Prüfung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen beinhalten

1. die Durchführung der Prüfung und Wartung gemäß Zulassungsbescheid (DIBt), Herstellerangaben, VDE 0108-100 / EN 50172 (in der jeweils gültigen Fassung),
2. die Prüfung, dass alle Notleuchten und beleuchteten Sicherheitszeichen bei einem simulierten Ausfall der Allgemeinbeleuchtung über die gesamte Systembetriebsdauer ordnungsgemäß funktionieren,
3. die Überprüfung des Status der Anzeige(n) bzw. Fernanzeige bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit automatischem Prüfsystem, um den korrekten Betrieb zu verifizieren,
4. die Überprüfung der Überwachungseinrichtungen von zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen auf korrekten Betrieb,
5. die Prüfung, dass Notleuchten und beleuchtete Sicherheitszeichen unbeschädigt und nicht durch Schmutz, Staub oder sichtbare Werkstoffalterung in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion beeinträchtigt sind,
6. die Prüfung der korrekten Funktion der Einrichtung(en) für den Ruhezustand- und Fernausschaltbetrieb von Notleuchten, sofern zutreffend,
7. die Prüfung der freien Sichtbarkeit, Unversehrtheit und Lesbarkeit Rettungszeichenleuchten,
8. die Entfernung der alten Prüfplakette(n),
9. die Anbringung einer Plakette an der Anlage mit dem Vermerk „Nächster Prüftermin“ und
10. die Erstellung einer Dokumentation zur Prüfung und Wartung mit nachfolgend geforderten Angaben.

## Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

### Dokumentation der Prüfung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Die Dokumentation zur Prüfung und Wartung ist schriftlich je Liegenschaft vom AN zu erstellen. Darin sind folgende Angaben aufzuführen:

1. Objekt (mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)
2. Art der Anlage
3. Standort der Zentralbatterieanlage (sofern zutreffend)
4. Alle Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten in tabellenform mit Angabe von laufender Nummer, Leuchtenart, Standort, Stromkreis, Hersteller, Typenbezeichnung, Baujahr, Prüfergebnis und Bemerkungen (z.B. Mängel)
5. Anzahl Stromkreise in Bereitschaftsschaltung (bei Zentralbatterieanlagen)
6. Anzahl Stromkreise in Dauerschaltung (bei Zentralbatterieanlagen)
7. Hersteller
8. Typenbezeichnung
9. Baujahr
10. Batterie-Hersteller (bei Zentralbatterieanlagen)
11. Batterietyp (bei Zentralbatterieanlagen)
12. Batteriekapazität (bei Zentralbatterieanlagen)
13. Anzahl Batterieblöcke (bei Zentralbatterieanlagen)
14. Anlage betriebsicher und funktionsbereit – Ja/Nein
15. Bemerkungen (Mängel)
16. Unterschrift vom Sachkundigen
17. Unterschrift vom Vertreter des AG (Hausmeister)

Die v. g. Prüfung und Wartung sind jährlich in einem Turnus von 12 Monaten durchzuführen. Wird bei der Prüfung/Wartung festgestellt, dass weitere Leistungen zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Funktionsfähigkeit erforderlich sind, so sind diese Arbeiten bis zu einem Betrag von 1.000,00 € netto je Anlage am Wartungstermin mit auszuführen. Diese Leistung wird zusätzlich vergütet und ist in der Wartungsrechnung mit aufzuführen.

Der vorherigen Zustimmung des AG bedarf das Beseitigen von Schäden/Mängeln und der Austausch von Bauteilen, wenn die Kosten hierfür 1.000 € netto je Anlage und Wartung überschreiten. Es dürfen nur zugelassene Originalersatzteile oder gleichwertige, zugelassene Ersatzteile verwendet werden. Werden Ersatzteile geliefert, so werden hierfür zu dem Einstandspreis des Auftragnehmers bis maximal 21 % Zuschlag vergütet. Die Vergütung für den Einbau der gelieferten Teile erfolgt zum Nachweis. Einstandspreise sind auf Verlangen des AG durch Vorlage der Einkaufsrechnung zu belegen.

Bei Instandsetzungsarbeiten über 1.000,00 € netto hat der AN ein entsprechendes Angebot zur Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage innerhalb von 6 Werktagen dem AG vorzulegen. Auf Übertragung dieser Leistung besteht kein Rechtsanspruch.

Bei der Prüfung (Messung) der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung ist die erforderliche Mindest-Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Nutzungsart der geprüften Gebäudebereiche zu berücksichtigen.

### **Wartungsdokumentation | Arbeitsberichte | Rechnungen**

Nach Leistungserbringung hat der AN dem AG innerhalb von 12 Werktagen die vollständige Wartungsdokumentation und die Rechnung zuzusenden. Die Wartungsrechnung sowie eine ggf. zusätzliche Rechnung bei Instandsetzungsarbeiten über 1.000,00 € (netto) und die Wartungsdokumentation bzw. Arbeitsbericht sind immer digital im PDF-Format (1x Rechnung als einzelne PDF-Datei je Liegenschaft und 1x Wartungsdokumentation als einzelne PDF-Datei je Liegenschaft) an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

[65-wartung@dueren.de](mailto:65-wartung@dueren.de)

Die Rechnungsanschrift lautet:

Stadt Düren, Amt für Gebäudemanagement, Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

In den Rechnungen sind die gleichen Positionsnummern zu verwenden wie im Leistungsverzeichnis.

## Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Die PDF-Datei zur Prüf- und Wartungsdokumentation ist wie folgt zu benennen:

JJMMTT Wartungsbericht [Anlagenart].pdf

Beispiel: 270130 Wartungsbericht Sicherheitsbeleuchtungsanlage.pdf

### Stundenlohnarbeiten

Die anfallenden Stundenlohnarbeiten sind auf einem Stundenlohnzettel festzuhalten und zeitnah (spätestens nach fünf Werktagen) durch die Unterschrift des AG oder einer vom AG benannten Person zu bestätigen. Das Original ist dem AG auszuhändigen; eine Durchschrift ist der Rechnung beizufügen.

Die Stundenlohnzettel müssen nachfolgende Informationen enthalten:

- Vor- und Zuname der ausführenden Arbeitskraft sowie deren Berufsbezeichnung (Monteur / Helfer)
- Arbeitsbeginn am städtischen Objekt mit Angabe des Datums und der Uhrzeit
- Arbeitsbeendigung am städtischen Objekt mit Angabe des Datums und der Uhrzeit
- Beschreibung der ausgeführten Arbeiten
- Angabe der verwendeten Materialien
- Unterschrift des AN mit Datum
- Bestätigung des AG per Unterschrift mit Datum

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**01 Objekt Rathaus | Kaiserplatz 2-4, 52349 Düren****01.01 Anlage L001-SIBE1..7 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE1  
Standort: 1. UG, Raum -107  
Aufbau: 12 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS  
220/10-36M32-72-GS18BG-WPB  
Seriennummer: 17636  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 19 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 11 Stk.  
Batterietyp: SP12-200  
Batteriekapazität: 200 Ah  
Blöcke / Zellen: 18/108 Stk.

**Unterstation 1**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE2  
Standort: EG, Raum 032  
Aufbau: 20 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS US 220/E30-11M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 11 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 15 Stk.  
Leuchten-Überwachungsmodul: 26 Stk.

**Unterstation 2**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE3  
Standort: 1. OG, Raum 105b  
Aufbau: 14 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS UV 220/E30-15M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 28 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 38 Stk.  
Leuchten-Überwachungsmodul: 27 Stk.

**Unterstation 3**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE4

---

**Übertrag:**

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

€

Standort: 1. OG, Raum 126  
Aufbau: 30 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS US 220/E30-7M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 11 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 6 Stk.  
Leuchten-Überwachungsmodul: 16 Stk.

**Unterstation 4**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE5  
Standort: 3. OG, Raum 321.1  
Aufbau: 15 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS UV 220/E30-9M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 2 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 12 Stk.  
Leuchten-Überwachungsmodul: 19 Stk.

**Unterstation 5**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE6  
Standort: 4. OG, Raum 405  
Aufbau: 34 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS US 220/E30-17M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 6 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 15 Stk.  
Leuchten-Überwachungsmodul: 37 Stk.

**Unterstation 6**

Anlagenbezeichnung: L001-SIBE7  
Standort: 7. OG, Raum 706  
Aufbau: 30 Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung  
Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS UV 220/E30-15M32  
Seriennummer: k.A.  
Baujahr: 2015  
Sicherheitsleuchten: 6 Stk.  
Rettungszeichenleuchten: 12 Stk.

**Übertrag:**

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Leuchten-Überwachungsmodul: 21 Stk.

Die Fluchtwegpiktogramme sind in Dauerschaltung und die Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung. Die Leuchten sind im Verlauf der Flucht- und Rettungswege angeordnet.

**01.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**01.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**01.01****Summe Anlage L001-SIBE1..7 | Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**01****Summe Objekt Rathaus | Kaiserplatz 2-4,  
52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**02 Objekt Verwaltungsgebäude | Markt 2, 52349 Düren****02.01 Anlage 445.20-L005-001..003 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L005-001  
Standort: UG, Raum U 25.2  
Hersteller: Eaton Electric GmbH  
Typenbezeichnung: CEAG ZB-S/18-40071362906  
Baujahr: 2016  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Rettungszeichenleuchten: k.A.  
Batterietyp: Spriner P12V 875  
Batteriekapazität: 35,4 Ah  
Blöcke: 18 Stk.

**Unterstation 1**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L005-002  
Standort: EG, Raum 11  
Hersteller: Eaton Electric GmbH  
Typenbezeichnung: US-S/5-40071347090  
Baujahr: 2016  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Rettungszeichenleuchten: k.A.

**Unterstation 2**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L005-003  
Standort: k.A.  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: US-S  
Baujahr: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Rettungszeichenleuchten: k.A.

**02.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**02.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

1,00 Stck.

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**02.01**      **Summe Anlage 445.20-L005-001..003 |**  
**Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**02**      **Summe Objekt Verwaltungsgebäude | Markt**  
**2, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

---

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**03 Objekt Verwaltungsgebäude | Weierstraße 6, 52349 Düren****03.01 Anlage 445.20-L006-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L006-001

Standort: Rettungswege

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: 2016

Rettungszeichenleuchten: 8 Stk

**03.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**03.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**03.01 Summe Anlage 445.20-L006-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**03 Summe Objekt Verwaltungsgebäude |  
Weierstraße 6, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**04 Objekt Bürogebäude | Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren****04.01 Anlage 445.20-L008-001 | Zentralbatterieanlage (Altbau)****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L008-001

Standort: EG

Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Typenbezeichnung: CPS 220 48

Baujahr: 2001

Leuchten: ca. 70 Stk.

Batterietyp: CTL 55-12

Batteriekapazität: k.A.

Blöcke: BS CPS 1200x800x400

**04.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**04.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**04.01 Summe Anlage 445.20-L008-001 |  
Zentralbatterieanlage (Altbau)**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**04.02****Anlage 445.20-L008-002 | Zentralbatterieanlage (Neubau)****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L008-002  
Standort: UG, Batterieraum  
Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  
Typenbezeichnung: CPS 220 48  
Baujahr: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Rettungszeichenleuchten: k.A.  
Batterietyp: XP12V2500  
Batteriekapazität: k.A.  
Blöcke: BS CPS 1200x800x400

**Unterstation 1**

Standort: UG, UV Raum  
Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  
Typenbezeichnung: CPUS 220 48  
Baujahr: 2009  
Leuchten: 70 Stk.

**Unterstation 2**

Standort: 1. OG, UV Raum  
Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  
Typenbezeichnung: CPUS 220 48  
Baujahr: 2009  
Leuchten: 63 Stk.

**Unterstation 3**

Standort: 4. OG, UV Raum  
Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  
Typenbezeichnung: CPUS 220 48  
Baujahr: 2009  
Leuchten: 25 Stk.

**04.02.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

**04.02.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

1,00 Stck.

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

04.02	Summe Anlage 445.20-L008-002   Zentralbatterieanlage (Neubau)
-------	--

\_\_\_\_\_ €

04	Summe Objekt Bürogebäude   Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren
----	---

\_\_\_\_\_ €

---

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**05 Objekt Grundschule St. Arnold | Auf dem Horstert 96, 52353 Düren****05.01 Anlage 445.20-L030-001 | Zentralbatterieanlage & Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L030-001  
Standort: KG, Batterieraum  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.  
Sicherheitsleuchten: 5 Stk. in Bereitschaftsschaltung  
Batterietyp: k.A.  
Batteriekapazität: k.A.  
Blöcke: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L030-001  
Aufbau: 14 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standort: Rettungswege  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: GSUN 3 / 9517834  
Baujahr: 2019

**05.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**05.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**05.01****Summe Anlage 445.20-L030-001 |  
Zentralbatterieanlage & Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**05****Summe Objekt Grundschule St. Arnold | Auf  
dem Horstert 96, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**06 Objekt Grundschule Burg Birgel | Bergstraße 6, 52355 Düren****06.01 Anlage 445.20-L031-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L031-001

Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standort: Verwaltung, Schießstand

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 6 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standort: Sporthalle

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**06.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**06.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**06.01 Summe Anlage 445.20-L031-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**06****Summe Objekt Grundschule Burg Birgel |  
Bergstraße 6, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**07 Objekt Grundschule Birkesdorf | Weidenpesch 6-8, 52353 Düren****07.01 Anlage 445.20-L032-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L032-001

Aufbau: 32 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standort: Rettungswege

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: 652217.002

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 2 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standort: Sporthalle

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**07.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

**07.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

**07.01****Summe Anlage 445.20-L032-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**07****Summe Objekt Grundschule Birkesdorf |  
Weidenpesch 6-8, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**08 Objekt Grundschule St. Bonifatius | Euskirchener Straße 158, 52351 Düren****08.01 Anlage 445.20-L033-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L033-001

Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standort: Rettungswege

Hersteller: Gessler GmbH

Typenbezeichnung: Display3000 G6

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 9 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standort: Sporthalle

Hersteller: Gessler GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**08.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

**08.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

**08.01****Summe Anlage 445.20-L033-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**08****Summe Objekt Grundschule St. Bonifatius |  
Euskirchener Straße 158, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**09 Objekt Grundschule Derichsweiler | Kreuzherrenstraße 2-4, 52355 Düren****09.01 Anlage 445.20-L034-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L034-001

Aufbau: 9 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: 2 Stk. KG, Hauptgebäude

4 Stk. KG, Technikräume

1 Stk. KG, Schwimmbad

1 Stk. EG, Jungentoilette

1 Stk. EG, Mädchentoilette

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: GSUN 3

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 15 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standorte: 6 Stk. KG, Technikräume

7 Stk. KG, Schwimmbad

1 Stk. EG, Jungentoilette außen

1 Stk. EG, Mädchentoilette außen

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**09.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

**09.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

---

09.01	Summe Anlage 445.20-L034-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten
-------	--

\_\_\_\_\_ €

09	Summe Objekt Grundschule Derichsweiler   Kreuzherrenstraße 2-4, 52355 Düren
----	--

\_\_\_\_\_ €

---

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10 Objekt Grundschule Echtz | Sankt-Michael-Straße 9, 52355 Düren****10.01 Anlage 445.20-L035-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L035-001
Standort:	EG, Raum 017
Aufbau:	3 Kreise in Dauerschaltung 6 Kreise in Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	Gessler GmbH
Typenbezeichnung:	E24/8Bru
Baujahr:	2018
Leuchten:	k.A.
Batterietyp:	SPG 12470W
Batteriekapazität:	100 Ah
Blöcke:	2 Stk.

**10.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.01 Summe Anlage 445.20-L035-001 | Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**10 Summe Objekt Grundschule Echtz | Sankt-Michael-Straße 9, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 27 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**11 Objekt Grundschule Grüngürtel | Goebenstraße 48a, 52351 Düren****11.01 Anlage 445.20-L036-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L036-001

Aufbau: 3 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standort: Klassentrakt

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: 672218.004

Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 10 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standort: Klassentrakt und KITA

Hersteller: Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH

Typenbezeichnung: BKW-U 8/3

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 11 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standort: Sporthalle

Hersteller: BNS Neunzig GmbH

Typenbezeichnung: PF Wand

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 6 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standort: Sporthalle

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**11.01.01 Prüfung & Wartung**

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 28 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**11.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**11.01****Summe Anlage 445.20-L036-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**11****Summe Objekt Grundschule Grüngürtel |  
Goebenstraße 48a, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 29 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**12 Objekt Grundschule Gürzenich | Kommgartenweg 51, 52355 Düren****12.01 Anlage 445.20-L037-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L037-001

Aufbau: ca. 18 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standorte: Schule

Hersteller: ABB Kaufel GmbH  
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 7 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: Sporthalle

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**12.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**12.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**12.01 Summe Anlage 445.20-L037-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 30 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**12****Summe Objekt Grundschule Gürzenich |  
Kommgartenweg 51, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 31 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**13 Objekt Turnhalle Gürzenich | Ratsstraße 9, 52355 Düren****13.01 Anlage 445.20-L037.4-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L037.4-001

Standort: KG

Aufbau: k.A.

Hersteller: Fischer

Typenbezeichnung: D380G60/12

Baujahr: 1981

Leuchten: k.A.

Batterietyp: 12 SP 150 von FIAMM Energy

Technology S.p.A.

Batteriekapazität: 110,1 Ah

Blöcke: 5 Stk.

**13.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**13.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**13.01 Summe Anlage 445.20-L037.4-001 | Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**13 Summe Objekt Turnhalle Gürzenich | Ratsstraße 9, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 32 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**14 Objekt Grundschule St. Joachim | Laute-Dei-Straße 61, 52353 Düren****14.01 Anlage 445.20-L038-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L038-001

Aufbau: 10 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standorte: Schule (Altbau)

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: Schule (Altbau)

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 11 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standorte: Schule (Neubau)

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: Schule (Neubau)

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 33 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**14.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**14.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**14.01****Summe Anlage 445.20-L038-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 34 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**14.02 Anlage 445.20-L038-002 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L038-002  
Standort: EG, Raum 030.2  
Aufbau: k.A.  
Hersteller: BNT Notstrom Technik GmbH  
Typenbezeichnung: CPS EliT-K  
Baujahr: 2025  
Leuchten: k.A.  
Batterietyp: BTX 12-17LS von Fa. Wing  
Batteriekapazität: 16,7 Ah  
Batterien: 18 Stk.

**14.02.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**14.02.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**14.02 Summe Anlage 445.20-L038-002 | Zentralbatterieanlage**

€

**14 Summe Objekt Grundschule St. Joachim | Laute-Dei-Straße 61, 52353 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 35 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**15 Objekt Grundschule LeNie Lendersdorf | Kirchfeld 23, 52355 Düren****15.01 Anlage 445.20-L039-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L039-001

Aufbau: 13 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Turnhalle

Hersteller: H1 Solutions GmbH

Typenbezeichnung: Unlimited M AT 3H/1016

Baujahr: 2025

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 14 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung  
Standorte: Mittagsbetreuung, Toiletten, Turnhalle, Schützen

Hersteller: H1 Solutions GmbH

Typenbezeichnung: Al Star AT 3H/1003

Baujahr: 2025

**15.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**15.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**15.01 Summe Anlage 445.20-L039-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 36 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**15****Summe Objekt Grundschule LeNie  
Lendersdorf | Kirchfeld 23, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 37 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**16 Objekt Grundschule Martin Luther | Martin-Luther-Platz 1, 52351 Düren****16.01 Anlage 445.20-L040-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L040-001
Standort:	2. OG, Raum 208
Aufbau:	14 Stk. Kreise in Dauerschaltung 5 Stk. Kreise in Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	Gottfried Hagen AG
Typenbezeichnung:	TP 165
Baujahr:	k.A.
Leuchten:	k.A.
Batterietyp:	SPG12-120 von BNS GmbH
Batteriekapazität:	120 Ah
Batterien:	k.A.

**16.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**16.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**16.01 Summe Anlage 445.20-L040-001 | Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 38 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**16.02 Anlage 445.20-L040-002 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L040-002  
Aufbau: 31 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standorte: Treppenräume und Flure  
Hersteller: FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**16.02.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**16.02.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**16.02 Summe Anlage 445.20-L040-002 |  
Rettungszeichenleuchten**

€

**16 Summe Objekt Grundschule Martin Luther |  
Martin-Luther-Platz 1, 52351 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 39 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**17 Objekt Grundschule Merken | Paulstraße 64, 52353 Düren****17.01 Anlage 445.20-L041-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L041-001

Aufbau: 10 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Schule (6 Stk.) und Turnhalle (4 Stk.)

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: GSUN 3

Baujahr: k.A.

**17.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**17.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**17.01 Summe Anlage 445.20-L041-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**17 Summe Objekt Grundschule Merken |  
Paulstraße 64, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 40 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**18 Objekt Grundschule Hoven | Birkesdorfer Straße 76, 52353 Düren****18.01 Anlage 445.20-L042-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L042-001

Aufbau: 6 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: Rettungswege

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: GSUN 3

Baujahr: k.A.

**18.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**18.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**18.01 Summe Anlage 445.20-L042-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

€

**18 Summe Objekt Grundschule Hoven |  
Birkesdorfer Straße 76, 52353 Düren**

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 41 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**19 Objekt Grundschule Mutter Teresa | Burgauer Allee 70, 52349 Düren****19.01 Anlage 445.20-L043-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L043-001

Aufbau: 9 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Schule (1 Stk.), Turnhalle (8 Stk.)

Hersteller: FiSCHER Akkumulatoren GmbH

Typenbezeichnung: ULU 308 (1 Stk.)

S1U 383AT2.V4 (8 Stk.)

Baujahr: k.A.

**19.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**19.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**19.01 Summe Anlage 445.20-L043-001 | Rettungszeichenleuchten**

€

**19 Summe Objekt Grundschule Mutter Teresa | Burgauer Allee 70, 52349 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 42 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**20 Objekt Grundschule LeNie Niederau | Kreuzauer Straße 102, 52355 Düren****20.01 Anlage 445.20-L044-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L044-001

Aufbau: 4 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Rettungswege

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**20.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**20.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**20.01 Summe Anlage 445.20-L044-001 | Rettungszeichenleuchten**

€

**20 Summe Objekt Grundschule LeNie Niederau | Kreuzauer Straße 102, 52355 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 43 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**21 Objekt Turnhalle GS LeNie Niederau | Altmünster 1, 52355 Düren****21.01 Anlage 445.20-L045-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L044-001

Aufbau: 8 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: Rettungswege

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**21.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**21.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**21.01 Summe Anlage 445.20-L045-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

€

**21 Summe Objekt Turnhalle GS LeNie Niederau  
| Altmünster 1, 52355 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 44 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**22 Objekt Grundschule Im Pesch | Victor-Gollancz-Straße 1, 52349 Düren****22.01 Anlage 445.20-L047-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L044-001

Aufbau: Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Rettungswege

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**22.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**22.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**22.01 Summe Anlage 445.20-L047-001 | Rettungszeichenleuchten**

€

**22 Summe Objekt Grundschule Im Pesch | Victor-Gollancz-Straße 1, 52349 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 45 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**23 Objekt Schwimm- & Turnhalle | Goethestraße 1, 52349 Düren****23.01 Anlage 445.20-L048-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L048-001

Aufbau: 6 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
DauerschaltungStandorte: Schwimmhalle (3 Stk.)  
Turnhalle (3 Stk.)Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**23.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**23.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**23.01 Summe Anlage 445.20-L048-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**23 Summe Objekt Schwimm- & Turnhalle |  
Goethestraße 1, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 46 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**24 Objekt Grundschule Süd | Viktoriastraße 1, 52351 Düren****24.01 Anlage 445.20-L049-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L049-001
Standort:	2. OG, Raum 215
Aufbau:	2 Stk. Kreise in Dauerschaltung 5 Stk. Kreise in Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	Gottfried Hagen AG
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.
Leuchten:	k.A.
Batterietyp:	SG12470W von Fa. Sacred Sun
Batteriekapazität:	55,23 Ah
Batterien:	5 Stk.

**24.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**24.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**24.01 Summe Anlage 445.20-L049-001 | Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**24 Summe Objekt Grundschule Süd | Viktoriastraße 1, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 47 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**25 Objekt Grundschule Nikolaus-Schule | In der Mühlenau 7, 52355 Düren****25.01 Anlage 445.20-L075-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L075-001

Standort: 1. OG, Raum 103

Aufbau: 40 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung

Hersteller: CEAG Notlichtsysteme GmbH

Typenbezeichnung: ZB-S 10C6

Baujahr: k.A.

Rettungswegleuchten: 47 Stk.

Sicherheitsleuchten: 81 Stk.

Batterietyp: SPGN12-55 von Fa. Sacred Sun

Batteriekapazität: 42,81 Ah

Batterien: k.A.

**25.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**25.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**25.01 Summe Anlage 445.20-L075-001 |  
Zentralbatterieanlage**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 48 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**25.02 Anlage 445.20-L075-002 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L075-002  
Aufbau: 4 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standorte: Turnhalle  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 6 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung  
Standorte: Turnhalle  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**25.02.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**25.02.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**25.02 Summe Anlage 445.20-L075-002 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

€

**25 Summe Objekt Grundschule Nikolaus-Schule | In der Mühlenau 7, 52355 Düren**

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 49 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**26****Objekt Matthias-Claudius-Schule | Matthias-Claudius-Straße 12, 52353 Düren****26.01****Anlage 445.20-L055-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L055-001
Standort:	EG, Raum 027
Aufbau:	3 Stk. Kreise in Dauerschaltung
Hersteller:	Wilhelm Hagen KG
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	1963
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	ISBatt 2OpzS 100
Batteriekapazität:	100 Ah
Batterieblöcke:	2 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	10 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung
Standorte:	Rettungswege
Hersteller:	Hermann Maasewers GmbH
Typenbezeichnung:	KW 2-8/3 LD
Baujahr:	k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	2 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Standorte:	Rettungswege
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.

**26.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 50 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**26.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**26.01****Summe Anlage 445.20-L055-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- &  
Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**26****Summe Objekt Matthias-Claudius-Schule |  
Matthias-Claudius-Straße 12, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 51 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**27 Objekt Hauptschule Burgauer Allee | Dechant-Bohnekamp-Straße 26, 52351 Düren****27.01 Anlage 445.20-L056-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L056-001  
Aufbau: 10 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standorte: Schule, Turnhalle  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standorte: Fertigbauklassen  
Hersteller: FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: S1U383AT2.V4  
Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 7 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung  
Standorte: Rettungswege  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**27.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**27.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 52 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

<b>27.01</b>	<b>Summe Anlage 445.20-L056-001   Rettungszeichen- &amp; Sicherheitsleuchten</b>	
--------------	--	--

\_\_\_\_\_ €

<b>27</b>	<b>Summe Objekt Hauptschule Burgauer Allee   Dechant-Bohnekamp-Straße 26, 52351 Düren</b>	
-----------	---	--

\_\_\_\_\_ €

---

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 53 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**28 Objekt Realschule Wernersstraße | Wernersstraße 4-6, 52351 Düren****28.01 Anlage 445.20-L060-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L060-001

Aufbau: ca. 24 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Rettungswege

Hersteller: b-lite GmbH

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

RZB Rudolf Zimmermann,

Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 8 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standorte: KG, Raum -119

(Bunker/ehem. Partyraum)

Hersteller: RP-Technik GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**28.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

**28.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

**28.01****Summe Anlage 445.20-L060-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 54 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**28****Summe Objekt Realschule Wernersstraße |  
Wernersstraße 4-6, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 55 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**29 Objekt Realschule Bretzelnweg | Bretzelnweg 95, 52353 Düren****29.01 Anlage 445.20-L061-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L061-001  
Standort: KG, Raum -126.1  
Aufbau: 20 Stk. Kreise in Dauerschaltung  
Hersteller: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: SiRIUS  
Baujahr: 2011  
Rettungswegleuchten: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Batterietyp: SP12-42 von Fa. Sacred Sun  
Batteriekapazität: 42 Ah  
Batterieblöcke: 18 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 1 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung  
Standorte: Rettungsweg  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: GSUN 4  
Baujahr: k.A.

**29.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**29.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 56 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**29.01****Summe Anlage 445.20-L061-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**29****Summe Objekt Realschule Bretzelnweg |  
Bretzelnweg 95, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 57 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**30****Objekt Gymnasium am Wirteltor | Hans-Brückmann-Straße 1, 52351 Düren****30.01****Anlage 445.20-L065-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage (Neubau)**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L065-001
Standort:	KG, Raum -134
Aufbau:	4 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitsschaftsschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	DSIB 220/1,8-Ty mod/NC
Baujahr:	k.A.
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	SPG 12233W
Batteriekapazität:	45 Ah
Batterieblöcke:	18 Stk.

**Zentralbatterieanlage (alte Turnhalle)**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Standort:	KG, Raum -148 (Heizungsraum)
Aufbau:	4 Stk. Kreise in Dauerschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	E220 G 60/7 TH
Baujahr:	k.A.
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	SPG 12310W
Batteriekapazität:	65 Ah
Batterieblöcke:	5 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	37 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung
Standorte:	Schule (Altbau), alte Turnhalle
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
---------------------	------

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 58 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

€

Aufbau: 19 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung  
Standorte: Alte Turnhalle (7 Stk.)  
Neue Turnhalle (12 Stk.)  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**30.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

€

**30.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

€

€

**30.01**

**Summe Anlage 445.20-L065-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- &  
Sicherheitsleuchten**

€

**30**

**Summe Objekt Gymnasium am Wirteltor |  
Hans-Brückmann-Straße 1, 52351 Düren**

€

**Übertrag:**

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 59 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**31 Objekt Rurtal-Gymnasium | Bismarckstraße 17, 52351 Düren****31.01 Anlage 445.20-L066-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	25 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung
Standorte:	Selbstlernzentrum, Forum Hausaufgabenbetreuung und neue Turnhalle
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	6 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Standorte:	Selbstlernzentrum, Forum Hausaufgabenbetreuung und neue Turnhalle
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.

**31.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**31.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 60 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**31.01**      **Summe Anlage 445.20-L066-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**31**      **Summe Objekt Rurtal-Gymnasium |  
Bismarckstraße 17, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 61 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**32****Objekt Burgau Gymnasium | Karl-Arnold-Straße 5, 52349 Düren****32.01****Anlage 445.20-L067-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage (Schule)**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L067-001  
Standort: KG, Raum -107  
Aufbau: 24 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: E/Z/D230-G220 Multi Control plus  
Baujahr: k.A.  
Rettungswegleuchten: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Batterietyp: BTX 12-75LS  
Batteriekapazität: k.A.  
Batterieblöcke: 18 Stk.

**Zentralbatterieanlage (Turnhalle)**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Standort: EG, Flur 0F15  
Aufbau: 15 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung  
Hersteller: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: DSIB 60/16 - 0,1 B  
Baujahr: k.A.  
Rettungswegleuchten: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Batterietyp: SPG12-135 von Fa. Sacred Sun  
Batteriekapazität: k.A.  
Batterieblöcke: 5 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung  
Standorte: Flucht- und Rettungswege Schule  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 15 Stk. Sicherheitsleuchten in

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 62 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

€

Standorte:	Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	Flucht- und Rettungswege Schule
Typenbezeichnung:	k.A.
Baujahr:	k.A.

**32.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

€

**32.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

€

€

**32.01****Summe Anlage 445.20-L067-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- &  
Sicherheitsleuchten**

€

**32****Summe Objekt Burgau Gymnasium | Karl-  
Arnold-Straße 5, 52349 Düren**

€

**Übertrag:**

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 63 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**33 Objekt Heinrich-Böll-Gesamtschule | Girbelsrather Straße 120, 52351 Düren****33.01 Anlage 445.20-L070-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage (Bauteil B)**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L070-001
Standort:	Bauteil B, KG, Raum B-109
Aufbau:	15 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	NSGPAW
Baujahr:	k.A.
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	6SLA100 von Fa. FIAMM Energy
Technology	
Batteriekapazität:	100 Ah
Batterieblöcke:	7 Stk.

**Zentralbatterieanlage (Mensa)**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Standort:	EG, Raum M 008
Aufbau:	6 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	CPS-K
Baujahr:	2023
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	SP12-28
Batteriekapazität:	28 Ah
Batterieblöcke:	18 Stk.

**Zentralbatterieanlage (kleine Turnhalle)**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Standort:	EG, Raum T 008
Aufbau:	10 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	DSIB 60/4
Baujahr:	k.A.
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 64 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

Batterietyp:	OPzS 12V50
Batteriekapazität:	59 Ah
Batterieblöcke:	5 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien (große Turnhalle)**

Anlagenbezeichnung:	s.o.
Aufbau:	4 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung
Standorte:	k.A.
Hersteller:	FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Typenbezeichnung:	ULU383AT2.V4
Baujahr:	k.A.

**33.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

€

**33.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

€

€

**33.01****Summe Anlage 445.20-L070-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten**

€

**33****Summe Objekt Heinrich-Böll-Gesamtschule |  
Girbelsrather Straße 120, 52351 Düren**

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 65 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**34 Objekt Anne-Frank-Gesamtschule | Kupfermühle 3, 52353 Düren****34.01 Anlage 445.20-L072-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien (Bauteil A)**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L072-001

Aufbau: 15 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Typenbezeichnung: ULU383AT2

Baujahr: k.A.

**Zentralbatterieanlage (Bauteil B & C)**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Standort: EG, Raum 037

Aufbau: 14 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Hersteller: BNS Neunzig GmbH

Typenbezeichnung: BNS multicontrol plus

Baujahr: 2017

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SP12-26 von Sacred Sun

Batteriekapazität: 21 Ah

Batterieblöcke: 18 Stk.

**Zentralbatterieanlage (Bauteil E & neue Sporthalle)**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Standort: EG, Technikraum

Aufbau: 28 Stk. Kreise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Hersteller: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Typenbezeichnung: DSIB-PGS1-220

Baujahr: 1995

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SP12-26 von Sacred Sun

Batteriekapazität: 21 Ah

Batterieblöcke: 18 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien (Bauteil A)**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 8 Stk. Rettungszeichenleuchten in

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 66 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

€

Standorte:	Dauerschaltung
Hersteller:	k.A.
Typenbezeichnung:	z.B. B-SAFETY GmbH
Baujahr:	T-LUX Classic
	k.A.

**34.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

**1,00 Stck.**

€

€

**34.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

€

€

**34.01****Summe Anlage 445.20-L072-001 |****Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten**

€

**34****Summe Objekt Anne-Frank-Gesamtschule |****Kupfermühle 3, 52353 Düren**

€

**Übertrag:**

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 67 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**35 Objekt Anne-Frank-Gesamtschule - Nebengebäude | An Gut Nazareth 13, 52353 Düren****35.01 Anlage 445.20-L073-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L073-001

Aufbau: 7 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Treppenraum, Ausgänge

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**35.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**35.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**35.01 Summe Anlage 445.20-L073-001 | Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**35 Summe Objekt Anne-Frank-Gesamtschule - Nebengebäude | An Gut Nazareth 13, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 68 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**36 Objekt Obdachlosenheim | Dechant-Bohnekamp-Straße 74, 52349 Düren****36.01 Anlage 445.20-L090-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L090-001

Aufbau: 11 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Treppenraum, Ausgänge

Hersteller: FiSCHER Akkumulatoren GmbH

RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: 2012-2022

**36.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**36.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**36.01 Summe Anlage 445.20-L090-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**36 Summe Objekt Obdachlosenheim | Dechant-  
Bohnekamp-Straße 74, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 69 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**37 Objekt Übergangwohnheim | Ellener Straße 22, 52353 Düren****37.01 Anlage 445.20-L095-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L095-001

Aufbau: 38 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: Treppenraum, Ausgänge

Hersteller: FiSCHER Akkumulatoren GmbH u. a.

Typenbezeichnung: ULU383AT2.V3 u. a.

Baujahr: k.A.

**37.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**37.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**37.01 Summe Anlage 445.20-L095-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**37 Summe Objekt Übergangwohnheim |  
Ellener Straße 22, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 70 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**38 Objekt Jugendtreff Rölsdorf | Monschauer Straße 225, 52355 Düren****38.01 Anlage 445.20-L100-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L100-001

Aufbau: 2 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Typenbezeichnung: 671096.912.05

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 3 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Typenbezeichnung: ULU308

Baujahr: k.A.

**38.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**38.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**38.01 Summe Anlage 445.20-L100-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 71 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**38****Summe Objekt Jugendtreff Rölsdorf |  
Monschauer Straße 225, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 72 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**39 Objekt KITA Wibbelstetz | Antwerpener Straße 12, 52351 Düren****39.01 Anlage 445.20-L118-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L118-001

Aufbau: 1 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**39.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**39.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**39.01 Summe Anlage 445.20-L118-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**39 Summe Objekt KITA Wibbelstetz |  
Antwerpener Straße 12, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 73 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**40 Objekt KITA Zauberfabrik | Friedenstraße 2, 52351 Düren****40.01 Anlage 445.20-L096-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L096-001

Aufbau: 11 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**40.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**40.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**40.01 Summe Anlage 445.20-L096-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**40 Summe Objekt KITA Zauberfabrik |  
Friedenstraße 2, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 74 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**41 Objekt KITA Kuschelkiste | Blücherstraße 47, 52351 Düren****41.01 Anlage 445.20-L036.4-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L036.4-001

Aufbau: 8 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**41.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**41.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**41.01 Summe Anlage 445.20-L036.4-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**41 Summe Objekt KITA Kuschelkiste |  
Blücherstraße 47, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 75 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**42 Objekt KITA Helene Helming | Grüngürtel 43, 52351 Düren****42.01 Anlage 445.20-L122-001 | Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L122-001

Aufbau: 5 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**42.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**42.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**42.01 Summe Anlage 445.20-L122-001 |  
Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**42 Summe Objekt KITA Helene Helming |  
Grüngürtel 43, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 76 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**43 Objekt KITA Rasselbande | Eberhard-Hoesch-Straße 77, 52351 Düren****43.01 Anlage 445.20-L125-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L125-001

Aufbau: 1 Stk. Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**43.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. € €

**43.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. € €

**43.01 Summe Anlage 445.20-L125-001 | Rettungszeichenleuchte****43 Summe Objekt KITA Rasselbande | Eberhard-Hoesch-Straße 77, 52351 Düren**

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 77 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**44 Objekt KITA City Kids | Arnoldsweiler Straße 14, 52351 Düren****44.01 Anlage 445.20-L120-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L120-001

Aufbau: 11 Stk. Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**44.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**44.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**44.01 Summe Anlage 445.20-L120-001 |  
Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**44 Summe Objekt KITA City Kids |  
Arnoldsweiler Straße 14, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 78 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**45 Objekt KITA Im Eschfeld | Im Eschfeld 24, 52351 Düren****45.01 Anlage 445.20-L123-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L123-001

Aufbau: 8 Stk. Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**45.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**45.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**45.01 Summe Anlage 445.20-L123-001 |  
Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**45 Summe Objekt KITA Im Eschfeld | Im  
Eschfeld 24, 52351 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 79 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**46 Objekt Musikschule | Tivolistraße 1, 52349 Düren****46.01 Anlage 445.20-L132-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L132-001  
Aufbau: 15 Stk. Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung  
Standorte: k.A.  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**46.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**46.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**46.01 Summe Anlage 445.20-L132-001 |  
Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**46 Summe Objekt Musikschule | Tivolistraße 1,  
52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 80 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**47 Objekt VHS Rur-Eifel | Violengasse 2, 52349 Düren****47.01 Anlage 445.20-L133-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L133-001

Standort: KG, Raum -105

Aufbau: 9 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung

Hersteller: BNT Notstrom Technik GmbH

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: 2025

Rettungswegleuchten: 19 Stk.

Sicherheitsleuchten: 23 Stk.

Batterietyp: OGiV

Batteriekapazität: 17 Ah

Batterieblöcke: k.A.

**47.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**47.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**47.01 Summe Anlage 445.20-L133-001 |  
Zentralbatterieanlage**

€

**47 Summe Objekt VHS Rur-Eifel | Violengasse  
2, 52349 Düren**

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 81 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**48 Objekt Leopold-Hoesch-Museum | Hoesch-Platz 1, 52349 Düren****48.01 Anlage 445.20-L130-001 | Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L130-001

Standort: KG

Aufbau: 16 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitschaftsschaltung

Hersteller: Schorisch System Business IP select

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SPG 12470W

Batteriekapazität: 100 Ah

Batterieblöcke: 18 Stk.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: ca. 30 Stk. Rettungszeichenleuchte in  
Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: ca. 2 Stk. Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**48.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**48.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 82 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

**1,00 Stck.**

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**48.01****Summe Anlage 445.20-L130-001 |  
Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten**

\_\_\_\_\_ €

**48****Summe Objekt Leopold-Hoesch-Museum |  
Hoesch-Platz 1, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 83 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**49 Objekt Schloss Burgau | Von-Aue-Straße 1, 52355 Düren****49.01 Anlage 445.20-L134-001 | Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage (Vorburg)**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L134-001  
Standort: EG, Technikraum  
Aufbau: 22 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung  
Hersteller: BNS Neunzig GmbH  
Typenbezeichnung: ZAC220  
Baujahr: k.A.  
Rettungswegleuchten: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Batterietyp: BTX 12-17LS von Wing  
Batteriekapazität: 14,9 Ah  
Batterieblöcke: k.A.

**Zentralbatterieanlage (Winkelsaal)**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Standort: EG, Putzmittelraum Foyer  
Aufbau: 11 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung  
Hersteller: RP-Technik GmbH  
Typenbezeichnung: miniControl XL plus  
Baujahr: k.A.  
Rettungswegleuchten: k.A.  
Sicherheitsleuchten: k.A.  
Batterietyp: OgiV12170LP von Rpower battery  
Batteriekapazität: 13,29 Ah  
Batterieblöcke: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien (Vorburg)**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: Rettungszeichenleuchte in  
Dauerschaltung  
Standorte: k.A.  
Hersteller: FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien (Hauptburg)**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: 3 Stk. Rettungszeichenleuchte in

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 84 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

Standorte: Dauerschaltung  
Stuhllager  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: GSUN 3  
Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien (Hauptburg)**

Anlagenbezeichnung: s.o.  
Aufbau: Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung  
Standorte: k.A.  
Hersteller: RZB Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH  
Typenbezeichnung: FLC2-STAEH 6-28/4/180  
Baujahr: k.A.

**49.01.01****Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**49.01.02****Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**49.01**

**Summe Anlage 445.20-L134-001 |**  
**Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten**

€

**49**

**Summe Objekt Schloss Burgau | Von-Aue-**  
**Straße 1, 52355 Düren**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 85 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**50 Objekt Papiermuseum | Wallstraße 2-8, 52349 Düren****50.01 Anlage 445.20-L131-001 | Zentralbatterieanlagen****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L131-001

Standort: EG, Sibel-Raum

Aufbau: 16 Stk. Kreise in Dauer- und

Bereitsschaftsschaltung

Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Typenbezeichnung: CPS 220/29

Baujahr: 2017

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SP 12-28 von Fa. SacredSun

Batteriekapazität: 25,9 Ah

Batterieblöcke: 18 Stk.

**50.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**50.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**50.01 Summe Anlage 445.20-L131-001 | Zentralbatterieanlagen**

\_\_\_\_\_ €

**50 Summe Objekt Papiermuseum | Wallstraße 2-8, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 86 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**51 Objekt Haus der Stadt | Stefan-Schwer-Straße 4-6, 52349 Düren****51.01 Anlage 445.20-L135-001 | Zentralbatterieanlagen****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung:	445.20-L135-001
Standort:	KG, Raum der NSHV
Aufbau:	Kreise in Dauer- und Bereitsschaftsschaltung
Hersteller:	Fischer Akkumulatorentechnik GmbH
Typenbezeichnung:	D400 G220/36 216V
Baujahr:	k.A.
Rettungswegleuchten:	k.A.
Sicherheitsleuchten:	k.A.
Batterietyp:	FIAMM SMBF6
Batteriekapazität:	432 Ah
Batterieblöcke:	108 Stk.

**51.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**51.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**51.01 Summe Anlage 445.20-L135-001 |  
Zentralbatterieanlagen**

\_\_\_\_\_ €

**51 Summe Objekt Haus der Stadt | Stefan-  
Schwer-Straße 4-6, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 87 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**52 Objekt Pleußmühle | August-Klotz-Straße 23, 52349 Düren****52.01 Anlage 445.20-L136-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L136-001

Aufbau: Rettungszeichenleuchte in  
Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: Fischer Akkumulatorentechnik GmbH

Typenbezeichnung: ULU383At2.VA

Baujahr: k.A.

**52.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**52.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**52.01 Summe Anlage 445.20-L136-001 |  
Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**52 Summe Objekt Pleußmühle | August-Klotz-  
Straße 23, 52349 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 88 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**53 Objekt Sporthalle Birkesdorf | An der Festhalle 3-5, 52353 Düren****53.01 Anlage 445.20-L140.1.2-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L140.1.2-001

Standort: KG, Sibel-Raum

Aufbau: 8 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung

Hersteller: BNS Neunzig GmbH

Typenbezeichnung: E24/18 Bru

Baujahr: 2004

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SPGN 12-185 von Sacred Sun

Batteriekapazität: 144,39 Ah

Batterieblöcke: k.A.

**53.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck.

€

€

**53.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck.

€

€

**53.01 Summe Anlage 445.20-L140.1.2-001 |  
Zentralbatterieanlage**

€

**53 Summe Objekt Sporthalle Birkesdorf | An  
der Festhalle 3-5, 52353 Düren**

€

Übertrag:

€



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 89 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**54 Objekt Haus für Alle | Neue Jülicher Straße 49, 52353 Düren****54.01 Anlage 445.20-L082-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L082-001

Aufbau: 6 Stk. Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: 18 Stk. Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: k.A.

Typenbezeichnung: k.A.

Baujahr: k.A.

**54.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. € €

**54.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. € €

**54.01 Summe Anlage 445.20-L082-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren  
Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 90 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

54 Summe Objekt Haus für Alle | Neue Jülicher  
Straße 49, 52353 Düren \_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 91 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**55 Objekt Festhalle Birkesdorf | An der Festhalle 3-5, 52353 Düren****55.01 Anlage 445.20-L140.1.1-001 | Zentralbatterieanlage****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Zentralbatterieanlage**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L140.1.2-001

Standort: KG, Sibel-Raum

Aufbau: 10 Stk. Kreise in Dauer- und  
Bereitsschaftsschaltung

Hersteller: BNS Neunzig GmbH

Typenbezeichnung: E24/18 Bru

Baujahr: 2004

Rettungswegleuchten: k.A.

Sicherheitsleuchten: k.A.

Batterietyp: SPGN 12-185 von Sacred Sun

Batteriekapazität: 144,39 Ah

Batterieblöcke: k.A.

**55.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**55.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**55.01 Summe Anlage 445.20-L140.1.1-001 |  
Zentralbatterieanlage**

\_\_\_\_\_ €

**55 Summe Objekt Festhalle Birkesdorf | An der  
Festhalle 3-5, 52353 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 92 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**56 Objekt Rurtalhalle Lendersdorf | Ardennenstraße 115, 52355 Düren****56.01 Anlage 445.20-L166-001 | Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L082-001

Aufbau: Rettungszeichenleuchten in  
Dauerschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Typenbezeichnung: z.B. 822061.1

Baujahr: k.A.

**Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: s.o.

Aufbau: Sicherheitsleuchten in  
Bereitschaftsschaltung

Standorte: k.A.

Hersteller: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Typenbezeichnung: z.B. 821196

Baujahr: k.A.

**56.01.01 Prüfung & Wartung**Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in  
den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**56.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen  
(messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen  
Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**56.01 Summe Anlage 445.20-L166-001 | Rettungszeichen-  
& Sicherheitsleuchten**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 93 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**56****Summe Objekt Rurtalhalle Lendersdorf |  
Ardennenstraße 115, 52355 Düren**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 94 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**57 Objekt ZfsL | Ratsstraße 9b, 52355 Düren****57.01 Anlage 445.20-L037.7-001 | Rettungszeichenleuchte****Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus:****Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterien**

Anlagenbezeichnung: 445.20-L037.7-001  
Aufbau: Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung  
Standorte: Flucht- und Rettungswege  
Hersteller: k.A.  
Typenbezeichnung: k.A.  
Baujahr: k.A.

**57.01.01 Prüfung & Wartung**

Prüfung und Wartung der o. g. Sicherheitsbeleuchtungsanlage wie in den „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen“ beschrieben

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**57.01.02 Prüfung (Messung) Beleuchtungsstärke**

Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung im o. g. Objekt prüfen (messen) gemäß DIN 5035-6, einschließlich Erstellung der zugehörigen Dokumentation (Prüfintervall: 3 Jahre).

1,00 Stck. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**57.01 Summe Anlage 445.20-L037.7-001 |  
Rettungszeichenleuchte**

\_\_\_\_\_ €

**57 Summe Objekt ZfsL | Ratsstraße 9b, 52355  
Düren**

\_\_\_\_\_ €

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 95 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

**58****Objekt Stundenlohnarbeiten****58.01****Pauschale für An- und Abfahrt**

In dieser Position ist eine Pauschale zu kalkulieren, welche die einmalige An- und Abfahrt zum/vom Objekt bei dort durchzuführenden ausschließlich Stundenlohnarbeiten beinhaltet. Diese umfasst sowohl den Zeitaufwand des/der Mitarbeiter(s) für die Fahrt (Personal- und Lohnkosten) als auch die Fahrzeugkosten (Treibstoff, Versicherung, Wartung, etc).

Sonstige An- und Abfahrtskosten im Zuge der Prüfungen sind in die Einheitspreise der Prüfpositionen mit einzukalkulieren.

**3,00 Stck.**

€

€

**58.02****Stundenlohnarbeiten Kundendiensttechniker**

Die hier zu kalkulierenden Kosten beziehen sich ausschließlich auf Stundenlohnarbeiten, welche in der jeweiligen Liegenschaft erbracht werden. Es werden nur Arbeiten anerkannt und vergütet, wenn sie als solche vor Beginn der Arbeiten unter Zustimmung des AG vereinbart worden sind. Die Uhrzeit der Ankunft an der Liegenschaft und auch der Abfahrt ist im Arbeitszeitznachweis aufzuführen. Die An- und Abfahrtszeiten sind in einer gesonderten Position abzurechnen.

Die Nachweise der erbrachten Leistungen sind in Form von Stundenzetteln zeitnah dem Auftraggeber zur Anerkennung vorzulegen.

Im Einheitspreis der Stundenlohnarbeiten sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle sowie
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten sowie angemessene Zuschläge für Gemeinkosten und Gewinn.

Stundenlohnarbeiten können zur Ausführung kommen für

- Reparaturen an der Sicherheitsbeleuchtungsanlage oder
- Tätigkeiten, die nicht im Umfang der Prüfung durchgeführt werden.

**20,00 Std.**

€

€

**58****Summe Objekt Stundenlohnarbeiten**

€

Übertrag:

€

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren

LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Datum: 06.05.2026

Ausschreibung: Lang-LV

Seite: - 96 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

**Summe Instandhaltung  
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen**

\_\_\_\_\_ €

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 97 -

**ZUSAMMENSTELLUNG**

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
01.01	L001-SIBE1..7   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>01</b>	<b>Summe Rathaus   Kaiserplatz 2-4, 52349 Düren</b>	_____ €
02.01	445.20-L005-001..003   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>02</b>	<b>Summe Verwaltungsgebäude   Markt 2, 52349 Düren</b>	_____ €
03.01	445.20-L006-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>03</b>	<b>Summe Verwaltungsgebäude   Weierstraße 6, 52349 Düren</b>	_____ €
04.01	445.20-L008-001   Zentralbatterieanlage (Altbau)	_____ €
04.02	445.20-L008-002   Zentralbatterieanlage (Neubau)	_____ €
<b>04</b>	<b>Summe Bürogebäude   Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren</b>	_____ €
05.01	445.20-L030-001   Zentralbatterieanlage & Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>05</b>	<b>Summe Grundschule St. Arnold   Auf dem Horstert 96, 52353 Düren</b>	_____ €
06.01	445.20-L031-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>06</b>	<b>Summe Grundschule Burg Birgel   Bergstraße 6, 52355 Düren</b>	_____ €
07.01	445.20-L032-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>07</b>	<b>Summe Grundschule Birkesdorf   Weidenpesch 6-8, 52353 Düren</b>	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 98 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
08.01	445.20-L033-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>08</b>	<b>Summe Grundschule St. Bonifatius   Euskirchener Straße 158, 52351 Düren</b>	_____ €
09.01	445.20-L034-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>09</b>	<b>Summe Grundschule Derichsweiler   Kreuzherrenstraße 2-4, 52355 Düren</b>	_____ €
10.01	445.20-L035-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>10</b>	<b>Summe Grundschule Echtz   Sankt-Michael-Straße 9, 52355 Düren</b>	_____ €
11.01	445.20-L036-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>11</b>	<b>Summe Grundschule Grüngürtel   Goebenstraße 48a, 52351 Düren</b>	_____ €
12.01	445.20-L037-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>12</b>	<b>Summe Grundschule Gürzenich   Kommgartenweg 51, 52355 Düren</b>	_____ €
13.01	445.20-L037.4-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>13</b>	<b>Summe Turnhalle Gürzenich   Ratsstraße 9, 52355 Düren</b>	_____ €
14.01	445.20-L038-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
14.02	445.20-L038-002   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>14</b>	<b>Summe Grundschule St. Joachim   Laute-Dei-Straße 61, 52353 Düren</b>	_____ €
15.01	445.20-L039-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 99 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
<b>15</b>	<b>Summe Grundschule LeNie Lendersdorf   Kirchfeld 23, 52355 Düren</b>	_____ €
16.01	445.20-L040-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
16.02	445.20-L040-002   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>16</b>	<b>Summe Grundschule Martin Luther   Martin-Luther-Platz 1, 52351 Düren</b>	_____ €
17.01	445.20-L041-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>17</b>	<b>Summe Grundschule Merken   Paulstraße 64, 52353 Düren</b>	_____ €
18.01	445.20-L042-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>18</b>	<b>Summe Grundschule Hoven   Birkesdorfer Straße 76, 52353 Düren</b>	_____ €
19.01	445.20-L043-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>19</b>	<b>Summe Grundschule Mutter Teresa   Burgauer Allee 70, 52349 Düren</b>	_____ €
20.01	445.20-L044-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>20</b>	<b>Summe Grundschule LeNie Niederau   Kreuzauer Straße 102, 52355 Düren</b>	_____ €
21.01	445.20-L045-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>21</b>	<b>Summe Turnhalle GS LeNie Niederau   Altmünster 1, 52355 Düren</b>	_____ €
22.01	445.20-L047-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>22</b>	<b>Summe Grundschule Im Pesch   Victor-Gollancz-Straße 1, 52349 Düren</b>	_____ €
23.01	445.20-L048-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 100 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
<b>23</b>	<b>Summe Schwimm- &amp; Turnhalle   Goethestraße 1, 52349 Düren</b>	_____ €
24.01	445.20-L049-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>24</b>	<b>Summe Grundschule Süd   Viktoriastraße 1, 52351 Düren</b>	_____ €
25.01	445.20-L075-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
25.02	445.20-L075-002   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>25</b>	<b>Summe Grundschule Nikolaus-Schule   In der Mühlenau 7, 52355 Düren</b>	_____ €
26.01	445.20-L055-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>26</b>	<b>Summe Matthias-Claudius-Schule   Matthias-Claudius-Straße 12, 52353 Düren</b>	_____ €
27.01	445.20-L056-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>27</b>	<b>Summe Hauptschule Burgauer Allee   Dechant-Bohnekamp-Straße 26, 52351 Düren</b>	_____ €
28.01	445.20-L060-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>28</b>	<b>Summe Realschule Wernersstraße   Wernersstraße 4-6, 52351 Düren</b>	_____ €
29.01	445.20-L061-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>29</b>	<b>Summe Realschule Bretzelnweg   Bretzelnweg 95, 52353 Düren</b>	_____ €
30.01	445.20-L065-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 101 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
<b>30</b>	<b>Summe Gymnasium am Wirteltor   Hans-Brückmann-Straße 1, 52351 Düren</b>	_____ €
31.01	445.20-L066-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>31</b>	<b>Summe Rurtal-Gymnasium   Bismarckstraße 17, 52351 Düren</b>	_____ €
32.01	445.20-L067-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>32</b>	<b>Summe Burgau Gymnasium   Karl-Arnold-Straße 5, 52349 Düren</b>	_____ €
33.01	445.20-L070-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>33</b>	<b>Summe Heinrich-Böll-Gesamtschule   Girbelsrather Straße 120, 52351 Düren</b>	_____ €
34.01	445.20-L072-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>34</b>	<b>Summe Anne-Frank-Gesamtschule   Kupfermühle 3, 52353 Düren</b>	_____ €
35.01	445.20-L073-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>35</b>	<b>Summe Anne-Frank-Gesamtschule - Nebengebäude   An Gut Nazareth 13, 52353 Düren</b>	_____ €
36.01	445.20-L090-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>36</b>	<b>Summe Obdachlosenheim   Dechant-Bohnekamp-Straße 74, 52349 Düren</b>	_____ €
37.01	445.20-L095-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>37</b>	<b>Summe Übergangswohnheim   Ellener Straße 22, 52353 Düren</b>	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 102 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
38.01	445.20-L100-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>38</b>	<b>Summe Jugendtreff Rölsdorf   Monschauer Straße 225, 52355 Düren</b>	_____ €
39.01	445.20-L118-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>39</b>	<b>Summe KITA Wibbelstetz   Antwerpener Straße 12, 52351 Düren</b>	_____ €
40.01	445.20-L096-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>40</b>	<b>Summe KITA Zauberfabrik   Friedenstraße 2, 52351 Düren</b>	_____ €
41.01	445.20-L036.4-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>41</b>	<b>Summe KITA Kuschelkiste   Blücherstraße 47, 52351 Düren</b>	_____ €
42.01	445.20-L122-001   Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>42</b>	<b>Summe KITA Helene Helming   Grüngürtel 43, 52351 Düren</b>	_____ €
43.01	445.20-L125-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>43</b>	<b>Summe KITA Rasselbande   Eberhard-Hoesch-Straße 77, 52351 Düren</b>	_____ €
44.01	445.20-L120-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>44</b>	<b>Summe KITA City Kids   Arnoldsweiler Straße 14, 52351 Düren</b>	_____ €
45.01	445.20-L123-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>45</b>	<b>Summe KITA Im Eschfeld   Im Eschfeld 24, 52351 Düren</b>	_____ €
46.01	445.20-L132-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 103 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
<b>46</b>	<b>Summe Musikschule   Tivolistraße 1, 52349 Düren</b>	_____ €
47.01	445.20-L133-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>47</b>	<b>Summe VHS Rur-Eifel   Violengasse 2, 52349 Düren</b>	_____ €
48.01	445.20-L130-001   Zentralbatterieanlage, Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>48</b>	<b>Summe Leopold-Hoesch-Museum   Hoesch-Platz 1, 52349 Düren</b>	_____ €
49.01	445.20-L134-001   Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten	_____ €
<b>49</b>	<b>Summe Schloss Burgau   Von-Aue-Straße 1, 52355 Düren</b>	_____ €
50.01	445.20-L131-001   Zentralbatterieanlagen	_____ €
<b>50</b>	<b>Summe Papiermuseum   Wallstraße 2-8, 52349 Düren</b>	_____ €
51.01	445.20-L135-001   Zentralbatterieanlagen	_____ €
<b>51</b>	<b>Summe Haus der Stadt   Stefan-Schwer-Straße 4-6, 52349 Düren</b>	_____ €
52.01	445.20-L136-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>52</b>	<b>Summe Pleußmühle   August-Klotz-Straße 23, 52349 Düren</b>	_____ €
53.01	445.20-L140.1.2-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>53</b>	<b>Summe Sporthalle Birkesdorf   An der Festhalle 3-5, 52353 Düren</b>	_____ €
54.01	445.20-L082-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>54</b>	<b>Summe Haus für Alle   Neue Jülicher Straße 49, 52353 Düren</b>	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 104 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
55.01	445.20-L140.1.1-001   Zentralbatterieanlage	_____ €
<b>55</b>	<b>Summe Festhalle Birkesdorf   An der Festhalle 3-5, 52353 Düren</b>	_____ €
56.01	445.20-L166-001   Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchten	_____ €
<b>56</b>	<b>Summe Rurtalhalle Lendersdorf   Ardennenstraße 115, 52355 Düren</b>	_____ €
57.01	445.20-L037.7-001   Rettungszeichenleuchte	_____ €
<b>57</b>	<b>Summe ZfsL   Ratsstraße 9b, 52355 Düren</b>	_____ €
01	Rathaus   Kaiserplatz 2-4, 52349 Düren	_____ €
02	Verwaltungsgebäude   Markt 2, 52349 Düren	_____ €
03	Verwaltungsgebäude   Weierstraße 6, 52349 Düren	_____ €
04	Bürogebäude   Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren	_____ €
05	Grundschule St. Arnold   Auf dem Horstert 96, 52353 Düren	_____ €
06	Grundschule Burg Birgel   Bergstraße 6, 52355 Düren	_____ €
07	Grundschule Birkesdorf   Weidenpesch 6-8, 52353 Düren	_____ €
08	Grundschule St. Bonifatius   Euskirchener Straße 158, 52351 Düren	_____ €
09	Grundschule Derichsweiler   Kreuzherrenstraße 2-4, 52355 Düren	_____ €
10	Grundschule Echtz   Sankt-Michael-Straße 9, 52355 Düren	_____ €
11	Grundschule Grüngürtel   Goebenstraße 48a, 52351 Düren	_____ €
12	Grundschule Gürzenich   Kommgartenweg 51, 52355 Düren	_____ €
13	Turnhalle Gürzenich   Ratsstraße 9, 52355 Düren	_____ €



**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 105 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
14	Grundschule St. Joachim   Laute-Dei-Straße 61, 52353 Düren	_____ €
15	Grundschule LeNie Lendersdorf   Kirchfeld 23, 52355 Düren	_____ €
16	Grundschule Martin Luther   Martin-Luther-Platz 1, 52351 Düren	_____ €
17	Grundschule Merken   Paulstraße 64, 52353 Düren	_____ €
18	Grundschule Hoven   Birkesdorfer Straße 76, 52353 Düren	_____ €
19	Grundschule Mutter Teresa   Burgauer Allee 70, 52349 Düren	_____ €
20	Grundschule LeNie Niederau   Kreuzauer Straße 102, 52355 Düren	_____ €
21	Turnhalle GS LeNie Niederau   Altmünster 1, 52355 Düren	_____ €
22	Grundschule Im Pesch   Victor-Gollancz-Straße 1, 52349 Düren	_____ €
23	Schwimm- & Turnhalle   Goethestraße 1, 52349 Düren	_____ €
24	Grundschule Süd   Viktoriastraße 1, 52351 Düren	_____ €
25	Grundschule Nikolaus-Schule   In der Mühlenau 7, 52355 Düren	_____ €
26	Matthias-Claudius-Schule   Matthias-Claudius-Straße 12, 52353 Düren	_____ €
27	Hauptschule Burgauer Allee   Dechant-Bohnekamp-Straße 26, 52351 Düren	_____ €
28	Realschule Wernersstraße   Wernersstraße 4-6, 52351 Düren	_____ €
29	Realschule Bretzelnweg   Bretzelnweg 95, 52353 Düren	_____ €
30	Gymnasium am Wirteltor   Hans-Brückmann-Straße 1, 52351 Düren	_____ €
31	Rurtal-Gymnasium   Bismarckstraße 17, 52351 Düren	_____ €
32	Burgau Gymnasium   Karl-Arnold-Straße 5, 52349 Düren	_____ €
33	Heinrich-Böll-Gesamtschule   Girkelsrather Straße 120, 52351 Düren	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026  
Seite: - 106 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34	Anne-Frank-Gesamtschule   Kupfermühle 3, 52353 Düren	_____ €
35	Anne-Frank-Gesamtschule - Nebengebäude   An Gut Nazareth 13, 52353 Düren	_____ €
36	Obdachlosenheim   Dechant-Bohnekamp-Straße 74, 52349 Düren	_____ €
37	Übergangswohnheim   Ellener Straße 22, 52353 Düren	_____ €
38	Jugendtreff Rölsdorf   Monschauer Straße 225, 52355 Düren	_____ €
39	KITA Wibbelstetz   Antwerpener Straße 12, 52351 Düren	_____ €
40	KITA Zauberfabrik   Friedenstraße 2, 52351 Düren	_____ €
41	KITA Kuschelkiste   Blücherstraße 47, 52351 Düren	_____ €
42	KITA Helene Helming   Grüngürtel 43, 52351 Düren	_____ €
43	KITA Rasselbande   Eberhard-Hoesch-Straße 77, 52351 Düren	_____ €
44	KITA City Kids   Arnoldsweiler Straße 14, 52351 Düren	_____ €
45	KITA Im Eschfeld   Im Eschfeld 24, 52351 Düren	_____ €
46	Musikschule   Tivolistraße 1, 52349 Düren	_____ €
47	VHS Rur-Eifel   Violengasse 2, 52349 Düren	_____ €
48	Leopold-Hoesch-Museum   Hoesch-Platz 1, 52349 Düren	_____ €
49	Schloss Burgau   Von-Aue-Straße 1, 52355 Düren	_____ €
50	Papiermuseum   Wallstraße 2-8, 52349 Düren	_____ €
51	Haus der Stadt   Stefan-Schwer-Straße 4-6, 52349 Düren	_____ €
52	Pleußmühle   August-Klotz-Straße 23, 52349 Düren	_____ €
53	Sporthalle Birkesdorf   An der Festhalle 3-5, 52353 Düren	_____ €
54	Haus für Alle   Neue Jülicher Straße 49, 52353 Düren	_____ €
55	Festhalle Birkesdorf   An der Festhalle 3-5, 52353 Düren	_____ €
56	Rurtalhalle Lendersdorf   Ardennenstraße 115, 52355 Düren	_____ €
57	ZfsL   Ratsstraße 9b, 52355 Düren	_____ €

**Stadt Düren - Amt für Gebäudemanagement**

Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren

Tel: 02421 25 1301 Fax: Mail: gebauedemanagement@dueren.de

Projekt: 445.20 Liegenschaften der Stadt Düren  
LV: 2026-65-014 Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.05.2026

Seite: - 107 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
58	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	<b>Summe Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen</b>	_____ €
	<b>Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen LV-Nettosumme</b>	_____ €
	<b>19 % Umsatzsteuer</b>	_____ €
	<b>LV-Bruttosumme</b>	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind.