Absolute Höhenangaben beziehen sich auf Projektnull ±0.00 = 39,83 m über NHN.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, Unterzüge) beziehen sich auf OKFB.
Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären.

LEGENDE Wandtypen Trockenbau

	Typ	Beschreibung	Wanddicke D = [mm]		Schalldämmung Rw (PSB) (Prüfwert)	Brandverhaltens-klasse	Wasserverwehrungs-klasse (DIN 18534-1)	Bemerkung
	TW 01	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56		EI 60	-	Typ F
	TW 02	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-		-	-	Typ A
	TW 03	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-		EI 30	-	Typ A
	TW 04	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56		-	-	Typ A
	TW 05	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56		EI 30	-	Typ A
	TW 06	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-		-	W1-I	Typ H2
	TW 07	Trennwand Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-		-	W1-I	Zement
	TW 08	Trennwand Doppelständerwerk zweilagig beplankt	200	-		EI 30	-	Typ A
	TW 09	Installations-Trennwand Doppelständerwerk zweilagig beplankt	250	-		-	W1-I	Typ H2
	TW 10	Installations-Trennwand Doppelständerwerk zweilagig beplankt	250	-		-	W1-I	Zement
	TW 11	Installations-Trennwand Doppelständerwerk zweilagig beplankt	350	-		-	W1-I	Typ H2
	TW 12	Installations-Trennwand Doppelständerwerk zweilagig beplankt	375	-		-	W1-I	Typ H2
	VS 01	Vorsatzschale Einfachständerwerk zweilagig beplankt	75	-		-	W1-I	Typ H2
	VS 02	Vorsatzschale Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-		-	-	Typ A
	VS 03	Vorsatzschale Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-		EI 30	-	Typ DF
	VS 04	Vorsatzschale Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-		-	W1-I	Typ H2
	VS 05	Vorsatzschale Einfachständerwerk zweilagig beplankt	125	-		-	W1-I	Typ H2

BAUHERR

Stadt Heinsberg
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

ÜBERSICHTSPLAN



PROJEKT

GGH

Grundschule Grebben in Heinsberg

Karl-Arnold-Straße 57
52525 Heinsberg

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BEZUGSSYSTEM / HÖHENLAGE
ETRS 89 / UTMzone32 ±0.00 = 39,83 m ü.NHN

ARCHITEKT

KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN
NUR ALS ANLAGE ZUM LV

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

FACHPLANER (TRAGWERKSPLANUNG)	FACHPLANER (HLSE)	FACHPLANER (TIEFBAU)	FACHPLANER (FREIANLAGEN)

PROJEKT-NR.	DATEINAME	BLATTGRÖSSE	INDEX
	260121_GGH_A_5_v2024.vwxp	DIN A2	

DARSTELLUNG
OG Übersicht IW Trockenbau

BEARBEITER*IN	ERSTELLDATUM
WH, RH	26.03.2026
MASSSTAB	AUSGABEDATUM
1:100	06.10.2026

PLANNR.
GGH_A_5_ÜT_OG0