



Trennwand zwischen Klassenräumen / Flur

Lage: Achse B + 2

Anforderungen Statik: Tragend ausgebildet;
 Anforderungen Brandschutz: **teilw. min. F30**
 Anforderungen Schallschutz: DIN 4109-1, 2016-07, $R'w = \geq 47$ dB

Aufbau: Beplankung 15 mm OSB-3 - ≥ 600 kg/m³, Ständer $\geq 8/20$ cm,
 Achsabstand 62,5 cm, Dämmung ≥ 80 mm - 30 kg/m³,
 Beplankung 15 mm OSB-3 - ≥ 600 kg/m³ plus Vorsatzschale teilw. einseitig;

Inkl. Türanlage

Anforderungen gem. Schallschutz - DIN 4109-1, 2016-07,
 $R'w = \geq 32$ dB + 5 dB = 37 dB; Alle Türen mit Glasausschnitt;

Inkl. teilw.

Vorsatzschalen als Installationsebene für Stark- und Schwachstrom,
 Federschiene 28 mm mit 2 x 12,5 mm GK

Inkl. teilw.

Vorsatzschalen als Installationsebene für Sanitär / Entwässerung /
 Entlüftung / Waschbecken; DD 15x15, Ständer 7,5 mit 2 x 12,5 mm GK zur
 Aufnahme Fliesenspiegel im Bereich Waschbecken;

Inkl. teilw.

Abkofferung zur Aufnahme EUV Vorsatzschalen als Installationsebene für Sanitär /
 Entwässerung / Entlüftung / Waschbecken; DD 15x15, Ständer 7,5 mit 2 x 12,5 mm
 GK zur Aufnahme Fliesenspiegel im Bereich Waschbecken;