



Deckenaufbau Klassenräume v.o.n.u.:

OSB 3-Platten 22 mm - Nut und Feder - dicht gestoßen verlegt
 Holzbalken gem. Statik 32 cm
 Lichter Luftraum ca. 12 cm
 Mineralwolle, NW 0,035, 20 cm
 Dampfsperre Klöber Wallint 10 eco
 Conterlattung 24 x 48 mit GKF-Platte 20 mm
 Conterlattung 24 x 48
 Lichter Luftraum 12 cm zur Leitungsführung
 Rasterdecke D146.de m. 40 mm Dämmung
 Lichte Raumhöhe ca. 3,05 m



Deckenaufbau Flur v.o.n.u.:

OSB 3-Platten 22 mm - Nut und Feder - dicht gestoßen verlegt
 Holzbalken gem. Statik 32 cm
 Achtung: Im Bereich Cluster andere Deckenbalkenhöhe !
 Siehe ges. Beschreibung.
 Lichter Luftraum ca. 12 cm
 Mineralwolle, NW 0,035, 20 cm
 Dampfsperre Klöber Wallint 10 eco
 Conterlattung 24 x 48 mit GKF-Platte 20 mm
 Conterlattung 24 x 48
 Lichter Luftraum 12 cm zur Leitungsführung
 GK-Lochdecke Knauf Cleano D.127 m. 40 mm Dämmung
 Lichte Raumhöhe ca. 3,05 m



Deckenaufbau Flur / Cluster v.o.n.u.:

Foliendach
 Gefälledämmung Steinwolle
 Grunddämmung Steinwolle
 Bitumendachbahn DIN 4108 7.3.1
 OSB 3-Platten 22 mm - Nut und Feder - dicht gestoßen verlegt
 Holzbalken gem. Statik 26 cm
 Lichter Luftraum ca. 6 cm
 Mineralwolle, NW 0,035, 20 cm
 Dampfsperre Klöber Wallint 10 eco
 Conterlattung 24 x 48 mit GKF-Platte 20 mm
 Conterlattung 24 x 48
 Lichter Luftraum 12 cm zur Leitungsführung
 GK-Lochdecke Knauf Cleano D.127 m. 40 mm Dämmung
 Lichte Raumhöhe ca. 3,05 m