

Verbraucherliste
Stand: 28.07.2025

Nr.	Anlagenkennzeichnung				Wellenleistung [kW]	Nennleistung [kW] (Motor)	Nennstrom [A]	Nennspannung [V]	Leistungsfaktor cos φ	Gleichzeitigkeitsfaktor g 1 = 24 h	benötigte Wirkleistung [kW]	Anlassart	Thermistorschutz Th, Kaltleiter KL, PT100	(X) Notstromberechtigung	(X) Feuchtüberwachung	(X) integrierte Endlagen	(X) EX-Schutz	Örtlichkeit des Verbrauchers	Black Box lfd.	Befehls-gabe M+E-Technik					Bemerkung
	Bereich / Anlage	Verfahrenskennzeichnung	Aggregatetyp / -kennzeichnung	laufende Nummer																(X) Meldungen an Leittechnik	(X) VOSS	(X) Reparaturschalter	(X) Steuerstelle Schrank	(X) NOT-HALT	
1							200,50	400	0,9	1	125 kW							Keller Betriebsgebäude	1						
2							16,00	400		1	3 kW							Keller Betriebsgebäude	2						
3		=HZ_P_1-M101				0,7	3,15	230		1		FU						Keller Betriebsgebäude							
4		=HZ_P_2-M101				0,7	3,15	230		0		FU						Keller Betriebsgebäude							
5		=HZ_P_3-M101				0,7	3,15	230		1		FU						Keller Betriebsgebäude							
6		=HZ_P_4-M101				0,4	1,96	230		1		FU						Keller Betriebsgebäude							
7		=HZ_P_5-M101				0,4	1,96	230		0		FU						Keller Betriebsgebäude							
8		=HZ_P_6-M101				0,8	3,45	230		1		FU						Keller Betriebsgebäude							
9		=HZ_P_7-M101				0,6	2,75	230		0		FU						Keller Betriebsgebäude							
10		=HZ_P_8-M101				0,1	0,91	230		1		FU						Keller Betriebsgebäude							
11		=HZ_V_1BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							
12		=HZ_V_5BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							
13		=HZ_V16BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							
15		=HZ_V23BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							
17		=HZ_V30BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							
18		=HZ_V30BW				0,2		230		1		D						Keller Betriebsgebäude							