Legende

- Suchschachtungen siehe Planungsdokument
- Pflasteröffnung mit Bordsteineinfassung und Kiespackung
- 20 kV Leitung
- detektierte Leitung
- Gebäudeeintritt Energiestation Doppelboden

Kabelzugschächte:

Typ 1 (LxBxH im Lichten) 1.45x1.20x1.20m

K1, K2, K4, K5, K8 – K11

Typ 2 (LxBxH im Lichten) 1.45x1.20x1.80m

K3, K6, K7

Typ 3 (LxBxH im Lichten) 1.17x0.65x0.80m

K12 – K13

Lichtschächte:

Typ A (LxBxH im Lichten) 1.30x1.00x1.50m

Typ B (LxBxH im Lichten) 1.00x1.00x1.30m

Kabeltrog:

Zeichnungsnummer:
201116WVER-VV=210__T01

Lichtmast
2xDa160-1 lagig 4,5m
1xDa160 1m
2xDa160-1 lagig 1m
2xDa160-1 lagig 6,6m
Kabelschacht K13 D 127.49 S 126.37
3xDa160-1 lagig 23,92m
Höchstlastbelebung
2xDa160-1 lagig 1,7m
Lichtschacht Typ B
Lichtschacht Typ A
Lichtschacht Typ A
6xDa160-2 lagig 12,15m
6xDa160-2 lagig 12,15m
Rechengebäude
Raumzelle
Kabelschacht K1 D 127.83 S 126.29
6xDa160-2 lagig 3,20m
Grundstücksgrenze
Kabelschacht K2 D 127.70 S 126.14
6xDa160-2 lagig 25,60m
Kabelschacht K3 D 127.30 S 125.14
Fäkalienhebeanlage Lage angenommen
Kabelschacht K4 D 127.25 S 125.69
MID-Schacht
6xDa160-2 lagig 21,10m
2xDa160-1 lagig 27,10m
Gasbehälter
6xDa160-2 lagig 18,20m
6xDa160-2 lagig 23,80m
Trübwasserspeicher
Kabeltrog
2xDa160-1 lagig 8,50m
2xDa160-1 lagig 8,50m
Kabelschacht K7 D 126.72 S 124.56
12xDa160-3 lagig 6,70m
2xDa160-1 lagig 7,70m
Kabelschacht K5 D 127.25 S 125.69
6xDa160-2 lagig 17,80m
Betriebsgebäude
6xDa160-2 lagig 12,70m
Kabelschacht K11 D 127.07 S 125.51
Lichtschacht Typ A
Lichtschacht Typ B
3xDa160-1 lagig 16,55m
Kabelschacht K12 D 127.37 S 126.25
Energiestation
3xDa160-1 lagig 28m
6xDa160-2 lagig 9,32m
Kabelschacht K10 D 127.12 S 125.56
9xDa160-2 lagig 14m
Kabelschacht K9 D 127.12 S 125.56
Voreindicker
9xDa160-2 lagig 22,60m
Nacheindicker I
Kabelschacht K8 D 127.12 S 125.56
2xDa160-1 lagig 7m
9xDa160-2 lagig 11,62m
Kabelschacht K6 D 126.76 S 124.60
Nacheindicker II
Grundstücksgrenze

Die Zeichnung sind urheberrechtlich. Auf der Grundlage des § 2 geistiges Eigentum durch Urheberrecht, Weitergabe oder andere Verwertung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Zustimmung von WVER. Zuwiderhandlungen der Dritten sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz.

WVER	Zust.	Änderung	Datum	Name	(Ist. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben)	(Oberfläche)	Maßstab 1:200 / Format A0
							(Werkstoff, Halbzeug) (Bohrteil- Nr.) (Modell oder Gesenk- Nr.)
							(Benennung)
			Bearb.	14.01.2025	sn		KA Alsdorf-Bettendorf
			Gepr.				Planung Kabelwege
			Norm				Außenbereich
							(Zeichnungsnummer) 201116WVER-VV=003__T01
							Blatt 1 Bl.
							Ers. f. / Ers. d.