Betriebsgebäude

+Netzwerkschrank

A-DQ(ZN)B2Y 12G 50/125µm OM4

Betriebsgebäude MSE

+MSE.E_8 | +MSE.E_7 | +MSE.E_6 | +MSE.E_5 | +MSE.E_4 | +MSE.E_3 | +MSE.E_2 | +MSE.E_1

FN

PN

Client PC

Steuerung
Schlammstapelbehälter

XC208

=SE_.S_2
MSE Zentrifuge
Feststoffschieber

=SE_.S_6
MSE Ablaufschieber
Trübwasserspeicher

XC208

=SE_.ZE_.-M101
MSE Zentrifuge
Trommelantrieb

=SE_.ZE_.-M102
MSE Zentrifuge
Schneckenantrieb

CPU S7-1200

SPS-ZE Steuerung

Touchpanel-ZE Steuerung

XC208

=SE_.P_.
MSE Beschickungspumpe
Zentrifuge

=BG_.P_3
Abzugspumpen
Voreindicker C3

=BG_.P_4
Abzugspumpen
Voreindicker C4

XC216

=NE1.S_1
Nacheindicker 1
Beschickungsschieber

=NE2.S_1
Nacheindicker 2
Beschickungsschieber

=NE1.RW_
Nacheindicker 1 Rührwerk

=NE2.RW_
Nacheindicker 2 Rührwerk

=NE_.P_.
Nacheindicker 1+2 Pumpe

=NE1.S_2
Nacheindicker 1
Abzugsschieber

=NE2.S_2
Nacheindicker 2
Abzugsschieber

Energiemessung
Gebäudetechnik

Energiemessung
MSE Gesamt

LAN 1000 S/FTP Cat.7 PE

Feldgeräte

=SE_.TS_
MSE TS-Gehalt Beschickung Zentrifuge

LAN 1000 S/FTP Cat.7 PE

Ext. Steuerung

FHM-Station
Steuerung

=FH_.EL_
FHM-Station
Zentrifuge

Die Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil der Dokumente darf in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren - ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Jede Weitergabe der Dokumente ist strengstens verboten.

WVER Damit Leben im Fluss bleibt.	Wasserverband Eifel-Rur			Projektbeschreibung	KA Alsdorf-Bettendorf MSE
			Datum	23.02.2026	Benennung
			Bearb.		SPS / Netzwerkkonfigurator
			Datum		
			Bearb.		
			Datum		
			Gepr.		
			Papier	DIN A1	Zeichnungsnummer
			Maßstab	1:1	20I117WVER-VV=900
Rev.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für / Ers. von