Garantiedaten Zentrifuge

ausgefaulte Schlammmenge	m^3/h	10	16	20
Feststoffgehalt Zulauf	% TR	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0
Feststofffracht (Feststofffracht ist zu erfüllen und die Nassschlammmenge wird angepasst)	kg/h	250	400	500
Feststoffmenge	kg TS/h	.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)
Glühverlust	%	50 - 55 (im mittel 53)	50 - 55 (im mittel 53)	50 - 55 (im mittel 53)
Zentrifuge				
Feststoffgehalt nach Entwässerung	% TR	30	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)
Flockungsmittelbedarf bei 100% Wirksubstanz	kg/t TR	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)
Leistungsaufnahme der Zentrifuge inkl. Polymer	kWh/m^3	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)	'.....' (Bieterangabe)
Abscheidegrad	%	>99	>99	>99